



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0347.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne w wykonaniu standardowym, typoszeregi: S-TYPE, W-TYPE, V-TYPE, K-TYPE, P-TYPE, P-TYPE K, PE-TYPE, T-TYPE, R-TYPE, HP-TYPE, REKU TYPE**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, stal czarną malowaną, aluminium, miedź, stal nierdzewną, wełnę mineralną i inne składniki/materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji w budynkach i obiektach użyteczności publicznej, mieszkalnych, usługowych, handlowych, szpitalnych, sanatoryjnych, produkcyjnych i magazynowych branży farmaceutycznej, spożywczej, elektronicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą zastosowanie z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Atest dotyczy ww. wyrobów w konfiguracjach niestandardowych, które muszą być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

VentiAir s.r.o.
79001 Adolfovice
512, Bělá pod Pradědem-Adolfovice, Jeseník 1, Czechy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VentiAir s.r.o.
79001 Adolfovice
512, Bělá pod Pradědem-Adolfovice, Jeseník 1, Czechy



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.12.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.12.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 grudnia 2024

The date of issue of the certificate: 10th December 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0349.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym, typoszeregi: S-TYPE H, W-TYPE H, V-TYPE H, K-TYPE H**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, stal czarną malowaną, stal nierdzewną, aluminium, miedź, wełnę mineralną i inne składniki/materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji w budynkach i obiektach użyteczności publicznej, mieszkalnych, usługowych, handlowych, szpitalnych, sanatoryjnych, produkcyjnych i magazynowych branży farmaceutycznej, spożywczej, elektronicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Atest dotyczy ww. wyrobów w konfiguracjach niestandardowych, które muszą być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

VentiAir s.r.o.

79001

Adolfovice

512, Bělá pod Pradědem-Adolfovice, Jeseník 1, Czechy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VentiAir s.r.o.

79001

Adolfovice

512, Bělá pod Pradědem-Adolfovice, Jeseník 1, Czechy

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.12.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.12.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 grudnia 2024

The date of issue of the certificate: 10th December 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Małgorzata
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0348.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne dla pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, typoszeregi: S-TYPE H, W-TYPE H, V-TYPE H, K-TYPE H**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, stal czarną malowaną, stal nierdzewną, aluminium, miedź, wełnę mineralną i inne składniki/materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji w budynkach i obiektach użyteczności publicznej, mieszkalnych, usługowych, handlowych, szpitalnych, sanatoryjnych, produkcyjnych i magazynowych branży farmaceutycznej, spożywczej, elektronicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaju wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Atest dotyczy ww. wyrobów w konfiguracjach niestandardowych, które muszą być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

VentiAir s.r.o.

79001

Adolfovce

512, Bělá pod Pradědem-Adolfovce, Jeseník 1, Czechy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VentiAir s.r.o.

79001

Adolfovce

512, Bělá pod Pradědem-Adolfovce, Jeseník 1, Czechy

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.12.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.12.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 grudnia 2024

The date of issue of the certificate: 10th December 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Maciej Forst
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB